

Bescheid

über die Verlängerung der Geltungsdauer des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses

Prüfzeugnis Nummer:

P-MPA-E-02-024

Gegenstand:

Kabelanlage der Funktionserhaltsklasse E30
(gemäß Bauregelliste A, Teil 3, Lfd.-Nr. 2.9) zur Sicherstellung
der Stromversorgung elektrischer Anlagen im Brandfall.

Antragsteller:

Rose Systemtechnik GmbH & Co.KG
Postfach 1362
32439 Porta Westfalica

Ausstellungsdatum:

19.05.2010

Geltungsdauer bis:

19.05.2015

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-MPA-E-02-024 vom 18.05.2006.

Dieser Bescheid über die Verlängerung der Geltungsdauer des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses umfasst 2 Seiten.



Rechtsbehelfsbelehrung


Gegen diesen Bescheid über die Verlängerung der Geltungsdauer des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses kann innerhalb eines Monats nach Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Direktor des Materialprüfungsamtes NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund einzulegen.

Erwitte den, 19.05.2010
Im Auftrag



Friedrichs
Stellv. Leiter der Prüfstelle





Diekmann